Certificado AENOR de Producto

001/007868

AENOR certifica que la organización

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domicilio social en	PI ROMICA, CALLE ESTOCOLMO, 5 02080 ALBACETE (España)
suministra	**Sistemas de Suelo Radiante**
conformes con las normas	UNE-EN 1264-1:2022 (EN 1264-1:2021) UNE-EN 1264-2:2022 (EN 1264-2:2021) UNE-EN 1264-3:2022 (EN 1264-3:2021) UNE-EN 1264-4:2022 (EN 1264-4:2021) UNE-EN 1264-5:2022 (EN 1264-5:2021)
Descripción del sistema	Más información en el anexo.
Centro de producción	PI ROMICA, CALLE ESTOCOLMO, 5 02080 ALBACETE (España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.64.
Primera emisión	2026-11-13
Expiración	2031-11-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/007868

Anexo al Certificado

Descripción del sistema

Marca Comercial: STICK FLOOR PERT
Tipo de estructura de suelo: Tipo A
Subtipo: A1
Nombre comercial de la plancha: GRAFIKLETT AUTOFIJACIÓN 24 SRPG24K
Tipo de Placa base: EPS GRAFITO
Espesor efectivo declarado: 24 mm
Resistencia térmica efectiva de la placa: 0,75 m²K/W
Conductividad térmica de la placa: 0,032 W/mK
Tipo de recubrimiento: Mortero con aditivo FITTINGS ESTANDAR
Espesor de mortero: 0,045 m
Tipo de tubo: Tubos PE-RT II (Cert. AENOR 001/007448)
Dimensión del tubo: 16x2 mm

Paso de tubo (mm)	Densidad de flujo térmico nominal qN (W/m2)	Incremento nominal de temperatura aire-agua DT(K)	Coeficiente de transmisión térmica equivalente KH (W/m2K)	Método de verificación	Fecha
100	96,79	15,80	6,13	Experimental	2026-11-04
150	94,56	16,84	5,62	Cálculo teórico	2026-11-04
200	90,37	18,54	4,87	Cálculo teórico	2026-11-04

Primera emisión 2026-11-13
Expiración 2031-11-13

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com